

ООО "ХОРЕКА-СЕРВИС"

Юр.адрес: УЛ. ОГОРОДНАЯ, ДОМ 83, САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 410001

Руководителю
ООО "СТАНДАРТ ЖКХ"
от Заместителя директора
Борина Алексея Валериевича

Уведомительное письмо № 942 от 21.04.2022

В результате проведения периодической проверки, состояния вентиляционных каналов и дымоходов проведенной в жилом доме расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Батавина, д. 12 уведомляем Вас о нижеследующем:

При обследовании с крыши установлено:

Количество оголовков (согласно схеме)	0	разрушены. Требуется восстановление
Количество шахт (согласно схеме)	44	забиты, засорены. Необходима прочистка.
Количество боровов на тех. этаже	0	вскрыты. Необходимо восстановление
Количество зонтов на оголовках		разрушены/отсутствуют/занижены.

При обследовании по квартирам установлено:

Не работают вентиляционные каналы/дымоходы в следующих квартирах:

Вент.канал в кухне:

Вент.канал ванной и сан.уз.:

ДЫМОХОД:

Отсутствует достаточный приток воздуха в кв.№:

Рекомендуется установка приточного клапана.

А также установлены нарушения, допущенные жильцами:

Отсутствует очистной карман дымохода в кв.№:

Нарушена герметичность дымохода в кв.№:

Газовая колонка подключена через мягкую гофру в кв.№:

Неправильное подключение вытяжки над газовой плитой в кв.№:

Газовая колонка подключена в вент.канал в кв.№:

Нет доступа к очистному карману/дымоходу в кв.№:

Отсутствует вентиляционное отверстие в кв.№:

Отсутствует отверстие дымохода в кв.№:

Нет доступа к вент.каналу в кв.№:

Обратная тяга в кв. №:

Заглушка очистного кармана пластиковая/негерметичная в кв.№:

Канальный вентилятор (ванная/сан.узел) в кв.№:

Отказали в доступе, для проведения обследования в кв.№:

Нет доступа в кв. №:

Другое:

С Уважением,
Заместитель директора
Борин А. В.



